



VKF Anerkennung Nr. 26343

Inhaber /-in
FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe 262 - Bewegliche Schachtfreitrennwände

Produkt FST SCHACHTFRONTEN EIN- ODER MEHRFLÜGELIG EI 30-RF1 LIGHT

Beschreibung Bewegliche Schachtfreitrennwände aus Platten SASMOPLAN (D=18mm), D=18mm, stumpf, Rahmenkonstruktion aus Platten SASMOPLAN, Dichtung INTUMEX L, FIREBLOCK und Silikondichtung.

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=821mm, Hgepr=2682mm
MBW/LBW/In Trennwand VKF Nr. gemäss Folgeseite
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '14071107' (17.11.2014), Gutachterliche Stellungnahme '321080215-1' (07.07.2022), Schreiben '09.03.2023' (09.03.2023)

Prüfbestimmungen EN 1634-1; EN 1363-1

Beurteilung Feuerwiderstand EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom 27.04.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzbüroschriften

VKF Anerkennung Nr. 26343

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellendatum: 18.12.2025

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz, Nr. 321080215-1 vom 07.07.2022

- 6.1. Materialien SASMOPLAN D=18mm
GIFABOARD D=18mm
GIFABOARD D=21mm
- 6.2. Abmessungen 1.flg. Bmax=716mm, Hmax=2472mm
2.flg. Bmax=1470mm, Hmax=2472mm

Endlosanordnung der Elemente
- 6.3. Zargen Eckpfosten 1-lagig
Dmin=18mm, Bmin=59mm in allen Materialien

Mittelpfosten mind. 2-lagig
Dmin=36mm, Bmin=60mm in allen Materialien

Mittelpfosten mind. 3-lagig
Dmin=54mm, Bmin=60mm in allen Materialien
- 6.6. Aufschäumer FIREBLOCK
- 6.8. Sockel Schwellenlos
Boden, Dmin=18mm
Sockel ohne Isolation, Hmax=350mm
- 6.9. Seitenteile Flächig und abgewinkelt aus GIFABOARD
D=21mm, Bmax=600mm, Hmax=3000mm

Flächig und abgewinkelt aus SASMOPLAN, GIFABOARD oder CEMSPAN
D=2x18mm, Bmax=600mm, Hmax=3000mm

Flächig, abgewinkelt und als Eckausführung aus GIFABOARD
D=2x21mm, Bmax=1000mm, Hmax=3000mm
- 6.10. Blende aus GIFABOARD
D=21mm, Bmax=endlos, Hmax=1000mm

aus SASMOPLAN, GIFABOARD oder CEMSPAN
D=2x18mm, Bmax=endlos, Hmax=1000mm

aus GIFABOARD
D=2x21mm, Bmax=endlos, Hmax=1700mm

Elementenhöhe Hmax=4000mm



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26343

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellldatum: 18.12.2025

- 6.11. Deckel aus GIFABOARD
D=2x21mm, Lmax=1150mm, Bmax=460mm
 - aus Vollwand 68mm VKF-19163
D=68mm, Lmax=3000mm, Bmax=700mm
 - 6.12. Weichschott Rudolf Hensel VKF-26591, 30500, 30655, 30659
in Blende und Seitenteil, D=21mm oder D=2x18mm
Bmax=400mm, Hmax=800mm
 - in Blende und Seitenteil, D=2x21mm
Bmax=600mm, Hmax=1000mm
 - Brandschutzschaum ZZ330 VKF-30054, 30056, 30057, 30059
in Blende und Seitenteil, D=2x18mm
Bmax=400mm, Hmax=185mm
 - 6.13. Tragkonstruktion MBW und LBW
 - in zugehörigen Tragkonstruktionen:
Lignum-Wände gemäss Dokumentation Stand Mai 2015
 - FeuerschutzTeam FST-Wand- und Verglasungssysteme D≥68mm, VKF-19163, 24544, 19161, 19162, 20364, 20366, 21800, 21815, 27334, 26370, 27335, 31182, 25127, 27351
 - Rigips ALBA Wände D≥80mm, VKF-20443
 - Rigips-Schachtwände, VKF-25615, 24166, 24167, 24178, 24170, 23521, 22514, 23823, 25616, 24558, 26624, 25205, 26619, 27540, 31685
 - Knauf-Schachtwände, VKF-23827, 23832, 23834, 23835, 23839
 - Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachterliche Stellungnahme