



Reconnaissance AEAI N° 17654

Titulaire
Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Str. 25
4021 Linz
Austria

Fabricant
Etex Building Performance GmbH
4021 Linz
Austria

Groupe 224 - Etanchéifications de joints

Produit INTUMEX AS

Description Remplissage en laine de roche (E=100mm, PS=60kg/m³), enduit avec INTUMEX AS.
Paroi : des deux côtés (Emin=1mm), plafond : dessus (Emin=1mm).

Utilisation EI 90
B=0-100mm
Paroi=100mm, pm / pm avec poids spécifique bas
Plafond=150mm, pm / pm avec poids spécifique bas
Utilisation comme étanchéification de joints pour les raccords aux éléments de construction contigus selon la DPI-AEAI 15-15.

Documentation PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-06-2.120' (26.11.2006), Rapport d'essai 'Pr-13-2.049-En Rev.1' (27.11.2015), Rapport de classification 'PK2-12-04-003-A-2' (06.12.2006), Courier '599/lo/07' (06.11.2007)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1366-4

Appréciation Classe de résistance au feu EI90-H-M7.5-F-W0 to 100
Classe de résistance au feu EI90-V-X-F-W0 to 100

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 31.10.2024
Remplace l'attestation du 04.04.2024

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais d'étanchéifications de joints est indiqué dans la norme EN 1366-4:2006, chapitre 13.

Ce chapitre contient les principales règles pour les modifications autorisées des éléments d'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation et/ou des calculs supplémentaires.

CONSTRUCTION SUPPORT

Les résultats obtenus avec des constructions supports normalisées en béton normal s'appliquent à des éléments de séparation en béton et en blocs de béton qui ont une épaisseur et une masse volumique supérieures ou égales à celles essayées.

DEPLACEMENT INDUIT PAR DES ACTIONS MECANIQUES

Essayé sans déplacement induit par des actions mécaniques :

Aptitude au déplacement inférieure à $\pm 7.5\%$

CLASSEMENT

Classement selon EN 13501-2:2002:

Conditions d'essai	Désignation
Orientation de l'élément d'essai :	
• Construction support horizontale H	H
• Construction support verticale – joint vertical	V
• Construction support verticale – joint horizontal	T
Aptitude au déplacement	
• Pas de déplacement	X
• Déplacement induit (en %)	M00
Type de raccords	
• Fabriqué en usine	M
• Fabriqué sur chantier	F
• Fabriqué en usine et sur chantier	B
Gamme de largeurs de joints (en mm)	W00 bis 99