



## VKF Anerkennung Nr. 18811

**Inhaber /-in**  
ZZ Brandschutz GmbH & Co. KG  
Marconistrasse 7-9  
50769 Köln  
Germany

**Hersteller /-in**  
Karl Zimmermann GmbH  
50769 Köln  
Germany

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** ZZ C10

**Beschreibung** Kabelabschottung aus schaumschichtbildenden Formteilen ZZ 10-A (Stopfen,  $D \leq 250\text{mm}$ ) und ZZ 10-D (Rundbox  $L \leq 200\text{m}$ ), in Wand  $\geq 100\text{ mm}$ , in Decke  $\geq 150\text{mm}$

### Anwendung

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3927/0723' (17.10.2003), Gutachterliche Stellungnahme '3250/9380' (02.08.2000)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse S 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029  
**Ausstellungsdatum** 05.09.2024  
**Ersetzt Dokument vom** 06.11.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler