



Information sur l'utilisation selon les  
prescriptions suisses de protection incendie  
AEAI

## Reconnaissance AEAI N° 18811

**Titulaire**  
ZZ Brandschutz GmbH & Co. KG  
Marconistrasse 7-9  
50769 Köln  
Germany

**Fabricant**  
Karl Zimmermann GmbH  
50769 Köln  
Germany

**Groupe** 223 - Obturations/passages

**Produit** ZZ C10

**Description** Obturation pour câbles en préformé formant une couche de mousse ZZ-10-A (bouchon E≤250mm) et ZZ 10-D (boîtier ronde L≤200mm), dans paroi≥100mm, dans plafond≥150mm

### Utilisation

**Documentation** MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3346/8829' (18.05.2000), Rapport d'essai '3927/0723' (17.10.2003), Rapport d'expertise '3250/9380' (02.08.2000)

**Conditions d'essai** AEAI

**Appréciation** Classe de résistance au feu S 90

**Durée de validité** 31.12.2029  
**Date d'édition** 05.09.2024  
**Remplace l'attestation du** 06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler