



## Renseignement technique AEAi N° 21185

**Titulaire**

Chemitube SA  
Z.I. Iles d'Epines 28  
1890 Saint-Maurice  
Suisse

**Fabricant**

jeremias Abgastechnik GmbH  
91717 Wassertrüdingen  
Allemagne

**Groupe**

443 - Conduits de fumée métalliques

**Produit**

CHEMITUBE, ALPHA FLEX T400

**Description**

Système de conduits de fumée à une paroi:  
tuyau rigide et flexible en acier,  
matériau no 1.4404, 1.4435, 1.4571  
dès 0,08mm/0,6mm.  
Diamètre: 80mm - 300mm

**Utilisation**

Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.

**Documentation**

TÜV Süd, München: Rapport d'essai 'A 1541-00/06' (20.06.2006), Rapport d'essai 'A 1539-02/11' (01.03.2011), Rapport d'essai 'A 2182-00/15' (20.11.2015), Rapport d'essai 'A 2055-00/13' (01.08.2013); Herstellerin: DP '9174 013 DOP 2020-09-15' (15.09.2020)

**Conditions d'essai**

EN 1443; EN 1856-1

**Appréciation**

Marquage T400, N1, W, 1/2, G-200, R00, EI 00

**Durée de validité**

31.12.2030

**Date d'édition**

03.07.2025

**Remplace l'attestation du**

02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





## **INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION INCENDIE**

### **CHEMINÉE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS**

#### **(RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 402)**

Durée de résistance au feu 90 minutes, en matériaux de construction RF1 résistant durablement à la chaleur, entièrement en briques de terre cuite (pas de briques isolantes). Les pierres doivent être maçonneries à joints pleins et en joints décalés. La paroi a au min. 100 mm d'épaisseur.

### **GAINÉ POUR LES CONDUITS DE FUMÉE**

#### **(RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 401)**

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur

Gainé technique continue, à quatre côtés, de la dalle sur sous-sol à l'enchevêtrement ou à la couverture de tuiles.

### **ENTOURAGE EI 30 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)**

Durée de résistance au feu 30 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonneries à joints pleins, sans crépi.

Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m<sup>3</sup>, (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

### **ENTOURAGE EI 60 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)**

Durée de résistance au feu 60 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonneries à joints pleins, sans crépi.

Épaisseur de paroi minimale = 100 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m<sup>3</sup> (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

### **REVÊTEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN NIVEAU**

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur

- Revêtement EI 30 par exemple laine de roche 50 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

- Revêtement EI 60 par exemple laine de roche 100 mm, 80 kg/m<sup>3</sup>

### **PRODUIT RÉSISTANT DURABLEMENT À LA CHALEUR**

Sont considérés comme produits de construction résistant durablement à la chaleur ceux dont les propriétés sur le plan de la protection incendie ne sont pas influencées négativement par des températures ambiantes de 85°C ou davantage dans les conditions d'exploitation normales sur leur lieu d'utilisation.



## CLASSIFICATION EN 1443 – T400; N1; W; 1/2; G-200; R00; EI 00-RF1

|                                                                              |           |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de température                                                        | T400      | = température nominale de fonctionnement 400°C                                          |
| Classe de pression                                                           | N1        | = pression d'essai 40 Pa pour les conduits de fumée fonctionnant sous pression négative |
| Classe de résistance aux condensats                                          | W         | = pour les conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide                            |
| Classe de résistance à la corrosion                                          | 1         | = combustible gaz                                                                       |
|                                                                              | 2         | = combustible fiouls à teneur en soufre inférieure ou égale à 0.2% et bois naturel      |
| Classe de résistance au feu de cheminée / Distance aux matières combustibles | G-200     | = pour les conduits de fumée résistant au feu de cheminée<br>= 200 mm de distance (X2)  |
| Résistance thermique                                                         | R00       | = 0.00 m²K/W                                                                            |
| Classe de résistance au feu                                                  | EI 00-RF1 | = durée de la résistance au feu                                                         |

## INSTALLATION ET DISTANCES DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES

Dans les maisons individuelles, dans les appartements et dans les bâtiments de taille réduite, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:

Installation uniquement dans cheminée existante conforme aux prescriptions ou dans des gaines appropriées de résistance EI 90-RF1 avec une épaisseur de paroi minimale de 100 mm.

Conduit horizontal:

Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 30-RF1.

Dans les bâtiments avec plusieurs compartiments coupe-feu, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:

Installation uniquement dans cheminée existante conforme aux prescriptions ou dans des gaines appropriées de résistance EI 90-RF1 avec une épaisseur de paroi minimale de 100 mm.

Conduit horizontal:

Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 60-RF1.

Distances par rapport aux matériaux combustibles

Distance de sécurité à partir du bord extérieur de l'élément de protection incendie

- EI 30-RF1 = 200 mm (X1)

- EI 60-RF1 = 100 mm (X1)

- EI 90-RF1 = 50 mm (X1)

Installation le long de façades

Non autorisée.

L'évacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, et ce sans reflux dans l'appareil de chauffage. Sont dispensés de cette mesure les appareils de chauffage expressément conçus pour recueillir toute la quantité de condensats qui reflue. Les condensats doivent être évacués par un siphon avec un niveau d'eau de 100 mm.

Les conduits de la classe de résistance aux condensats W peuvent aussi être utilisés comme conduits de la classe de résistance aux condensats D.

Les conduits de la classe de résistance au feu de cheminée G peuvent aussi être utilisés comme conduits de la classe de résistance au feu de cheminée O.