



VKF Technische Auskunft Nr. 23220

Inhaber /-in

Lindab AG
Industriestrasse 24
8112 Otelfingen
Schweiz

Hersteller /-in

MP3 SRL
35012 Camposampiero (PD)
Italy

Gruppe

504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt

LINDAB, BRANDSCHUTZKLAPPE WK45

Beschreibung

Brandschutzklappe (eckig) mit Gehäuse aus Stahlblech, Klappenblatt aus Kalziumsilikat (D=40mm).
Auslösung: elektrisch, pneumatisch, thermisch
Bmax=1500mm, Hmax=800mm

Anwendung

Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100 mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100 mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen

Efectis France, Mazières-lès-Metz: PB '12-M-241' (21.06.2012); CSI Bollatte: PB 'CSI1789FR' (10.09.2012), PB 'DC02/017/F15' (07.10.2015); MPA, Braunschweig: PB '3157/031/09' (18.11.2009); Efectis France, Mazières-lès-Metz: PB '11-E-669' (16.11.2011), PB '12-A-216-Révision 1' (06.08.2012); CSI Bollatte: KB 'CSI898FR' (16.05.2013), KB 'DC02/031/F14' (14.11.2014), KB 'DC02/017/F15' (07.10.2015); Efectis France, Saint-Aubin: LB '1812-CPR-1006' (15.04.2021); Hersteller: LE '1.7' (01.07.2019)

Prüfbestimmungen

EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

27.04.2022

Ersetzt Dokument vom

13.09.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher