



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzbauvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 23225

Inhaber /-in
ZZ Brandschutz GmbH & Co. KG
Marconistrasse 7-9
50769 Köln
Germany

Hersteller /-in
Karl Zimmermann GmbH
50769 Köln
Germany

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen
Produkt ZZ M20 KABEL

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel mit schaumschichtbildenden Formteilen aus ZZ-Brandschutzschaum BDS-N, Variante A (ZZ 10-A). D Schott=200mm, in Wand=100mm, in Decke=150mm mit Aufdoppelung auf 200mm

Anwendung geprüfte Fläche in Wand=0,6m²
geprüfte Fläche in Decke=0,7m²

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3295/0711' (11.07.2001), Prüfbericht '3927/0723' (17.10.2003)

Prüfbestimmungen VKF
Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 07.09.2022
Ersetzt Dokument vom 13.12.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo