



VKF Anerkennung Nr. 26173

Inhaber /-in

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Deutschland

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F4

Beschreibung

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, KNAUF GKF-Platten (D=2x12,5mm),
Dichtung ROKU-STRIP

Anwendung

EI 90-RF1
Bgepr=997mm, Hgepr=997mm
*in LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.099-De' (21.09.2012), Klassifizierungsbericht 'PK2-05-12-004-N-1' (06.11.2012)

Prüfbestimmungen

EN 1364-1; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26173

Inhaber /-in: Protektor Profil GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellungsdatum: 01.05.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht Pavus Nr. Pr-12-2.099-De vom 21.09.2012

- Revisionsdeckel: Bgepr=147mm, Hgepr=147mm