



Reconnaissance AEA I N° 26173

Titulaire

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Suisse

Fabricant

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Allemagne

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F4

Description

Couvercle de révision avec cadre en profilé alu, plaques GKF (E=2x12,5mm), joints ROKU-STRIP

Utilisation

EI 90-RF1
Btest=997mm, Htest=997mm
*dans pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-12-2.099-De' (21.09.2012), Rapport de classement 'PK2-05-12-004-N-1' (06.11.2012)

Conditions d'essai

EN 1364-1; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2026

Remplace l'attestation du

02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Prüfbericht Pavus n° Pr-12-2.099-De du 21.09.2012

- Couvercle de révision: Btest=147mm, Htest=147mm