



## VKF Anerkennung Nr. 26174

**Inhaber /-in**

Protektor Profil GmbH  
Riedthofstrasse 184  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**

FF Systembau GmbH  
94439 Rossbach  
Deutschland

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5

**Beschreibung**

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, KNAUF GKF-Platten (D=3x15mm), ROKU-STRIP-Dichtung

**Anwendung**

EI 60-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm  
\*in Metallständerwände für Installationsschächte  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

PAVUS, Prag: Klassifizierungsbericht 'PK2-08-12-018-N-0 ' (19.11.2012), Prüfbericht 'Pr-12-2.103-De' (16.11.2012)

**Prüfbestimmungen**

EN 1634-1; EN 1363-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstand EI 60

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

**Ausstellungsdatum**

01.05.2026

**Ersetzt Dokument vom**

02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 26174**

**Inhaber /-in:** Protektor Profil GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2030

**Ausstellungsdatum:** 01.05.2026

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

### VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht Pavus Nr. Pr-12-2.103-De vom 16.11.2012

- Revisionsdeckel: Bgepr=195mm, Hgepr=195mm