



VKF Anerkennung Nr. 26175

Inhaber /-in

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Deutschland

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5

Beschreibung

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, KNAUF GKF-Platten (D=2x12,5mm) und KNAUF FIREBOARD-Platten (D=25mm), Dichtung ROKU-STRIP, Aufdoppelung auf Rahmenprofil aus KNAUF FIREBOARD-Platten (D=2x25mm)

Anwendung

EI 90-RF1
Bgepr=997mm, Hgepr=1497mm
*in Metallständerwände für Installationsschächte
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.104-De ' (07.12.2012); MPA Dresden, Freiberg: Prüfbericht '2008-B-2789/01' (15.07.2008), Klassifizierungsbericht '2008-B-2789' (15.10.2008), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-13-915-N-0 ' (20.02.2014)

Prüfbestimmungen

EN 1634-1; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

02.09.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26175

Inhaber /-in: Protektor Profil GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellungsdatum: 01.05.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich