



Reconnaissance AEA I N° 26175

Titulaire

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Suisse

Fabricant

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Allemagne

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F5

Description

Couvercle de révision avec cadre en profilé d'aluminium, plaques KNAUF GKF (E=2x12,5mm) et KNAUF FIREBOARD (E=25mm), joints ROKU-STRIP, doublage en plaques KNAUF FIREBOARD (E=2x25mm) sur le cadre

Utilisation

EI 90-RF1
Btest=997mm, Htest=1497mm
*dans paroi à montants métalliques pour gaines techniques
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-12-2.104-De ' (07.12.2012); MPA Dresden, Freiberg: Rapport d'essai '2008-B-2789/01' (15.07.2008), Rapport de classement '2008-B-2789' (15.10.2008), Rapport de classement 'PK2-08-13-915-N-0 ' (20.02.2014)

Conditions d'essai

EN 1634-1; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2026

Remplace l'attestation du

02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 26175

Requérant : Protektor Profil GmbH

Durée de validité : 31.12.2030

Date d'édition : 01.05.2026

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible