



VKF Anerkennung Nr. 26177

Inhaber /-in

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Deutschland

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITIOP-F6

Beschreibung

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, KNAUF GKF-Platten (D=2x12,5mm),
Dichtung ROKU-STRIP

Anwendung

EI 30-RF1, Bgepr=797mm, Hgepr=797mm
*in selbständige und unselbständige Unterdecken
Brandbeanspruchung von unten und von oben
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210005747-2 ' (11.06.2010), Prüfbericht '210005747-3 '
(28.07.2010)

Prüfbestimmungen

EN 1364-2; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26177

Inhaber /-in: Protektor Profil GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellungsdatum: 01.05.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210005747-2 vom 11.06.2010 und Nr. 210005747-3 vom 28.07.2010

- Bgepr=147mm, Hgepr=147mm