



VKF Anerkennung Nr. 26182

Inhaber /-in

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Deutschland

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F6

Beschreibung

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, KNAUF FIREBOARD-Platten (D=2x15mm),
Dichtung PALUSOL

Anwendung

EI 60-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm
*in selbständige und unselbständige Unterdecken
Brandbeanspruchung von unten und von oben
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210006173-1' (17.10.2012), Klassifizierungsbericht
'210006173-3' (18.10.2012)

Prüfbestimmungen

EN 1364-2; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26182

Inhaber /-in: Protektor Profil GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellungsdatum: 01.05.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210006173-1 vom 17.10.2012

- Bgepr=195mm, Hgepr=195mm