



Reconnaissance AEA I N° 26182

Titulaire

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Suisse

Fabricant

FF Systembau GmbH
94439 Rosbach
Allemagne

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F6

Description

Couvercle de révision avec cadre en profilé alu, plaques FIREBOARD (E=2x15mm), joints PALUSOL

Utilisation

EI 60-RF1, Btest=795mm, Htest=795mm
*dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants
Charge incendie d'en bas et d'en haut
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210006173-1' (17.10.2012), Rapport de classement '210006173-3' (18.10.2012)

Conditions d'essai

EN 1364-2; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 60

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2026

Remplace l'attestation du

02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte n° 210006173-1 du 17.10.2012

- Btest=195mm, Htest=195mm