



VKF Anerkennung Nr. 26183

Inhaber /-in

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Deutschland

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F6

Beschreibung

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, KNAUF GKF-Platten (D=2x12,5mm), Dichtung ROKU-STRIP, Aufdoppelung auf Rahmenprofil und zusätzliche Abdeckung aus KNAUF FIREBOARD-Platten (D=2x15mm)

Anwendung

EI 90-RF1, Bgepr=795mm, Hgepr=795mm
*in selbständige und unselbständige Unterdecken
Brandbeanspruchung von unten und von oben
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005802-1' (16.09.2010)

Prüfbestimmungen

EN 1364-2; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26183

Inhaber /-in: Protektor Profil GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellungsdatum: 01.05.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich

Varianten

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte Nr. 210005802-1 vom 16.09.2010

- Bgepr=195mm, Hgepr=195mm