



Reconnaissance AEA I N° 26183

Titulaire

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Suisse

Fabricant

FF Systembau GmbH
94439 Rosbach
Allemagne

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F6

Description

Couvercle de révision avec cadre en profilé d'aluminium, plaques KNAUF GKF (E=2x12,5mm), joints ROKU-STRIP, doublage sur le cadre et couverture supplémentaire en plaques KNAUF FIREBOARD (E=2x15mm)

Utilisation

EI 90-RF1, Btest=795mm, Htest=795mm
*dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants
Charge incendie d'en bas et d'en haut
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005802-1' (16.09.2010)

Conditions d'essai

EN 1364-2; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2026

Remplace l'attestation du

02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 26183

Requérant : Protektor Profil GmbH

Durée de validité : 31.12.2030

Date d'édition : 01.05.2026

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

Variantes

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Prüfbericht MPA NRW Erwitte n° 210005802-1 du 16.09.2010

- Btest=195mm, Htest=195mm