



VKF Anerkennung Nr. 26285

Inhaber /-in
Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Schweiz

Hersteller /-in
FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Deutschland

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSKLAPPEN PROTEKTOR PROREVITOP-F5

Beschreibung Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, GKF-Platten (D=2x12,5mm), Mineralfaserplatte ROCKWOOL TERMAROCK (D=40mm, RD=40kg/m³), Dichtung KERAFIX 200

Anwendung EI 30-RF1,
Bgepr=795mm, Hgepr=795mm
*in Metallständerwand für Installationsschächte
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-07-2.172-De' (20.11.2007), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-07-028-N-1 ' (12.04.2012), Ergänzung '-' (08.07.2015)

Prüfbestimmungen EN 1364-1; EN 1363-1

Beurteilung Feuerwiderstand EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 01.05.2026
Ersetzt Dokument vom 02.09.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26285

Inhaber /-in: Protektor Profil GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstellungsdatum: 01.05.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine andere Anwendung möglich