



Reconnaissance AEA I N° 26285

Titulaire

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf
Suisse

Fabricant

FF Systembau GmbH
94439 Rossbach
Allemagne

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE RÉVISION PROTEKTOR PROREVITOP-F5

Description

Couvercle de révision, cadre en profilé d'aluminium, plaques GKF (E=2x12,5mm), plaques de fibres minérales ROCKWOOL TERMAROCK (E=40mm, PS=40kg/m³), joints KERAFIX 200

Utilisation

EI 30-RF1,
Btest=795mm, Htest=795mm
*dans Paroi à montants métalliques pour gaines techniques
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-07-2.172-De' (20.11.2007), Rapport de classement 'PK2-08-07-028-N-1' (12.04.2012), Complément '1' (08.07.2015)

Conditions d'essai

EN 1364-1; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2026

Remplace l'attestation du

02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 26285

Requérant : Protektor Profil GmbH

Durée de validité : 31.12.2030

Date d'édition : 01.05.2026

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible