



Renseignement technique AEA1 N° 26726

Titulaire
CHEMITUBE SA
Z.I. Iles d'Epines 28
1890 St-Maurice
Schweiz

Fabricant
jeremias Abgastechnik GmbH
91717 Wassertrüdingen
Germany

Groupe 443 - Conduits de fumée métalliques

Produit CHEMITUBE ALPHA SP-Tubage

Description Système de conduits de fumée à paroi simple/double:
paroi intérieure no 1.4571 dès 0,6mm,
isolation SuperWool Plus - fibre céramique 19mm (PS=100kg/m³),
ou fibre minérale au moins 25mm (PS=110kg/m³),
avec/sans paroi extérieure CrNi, Cu, CuTiZk dès 0,5mm.
Diamètre: 80mm - 600mm

Utilisation Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.

Documentation TÜV Süd, München: RE 'A 2107-00/14' (12.09.2014), RE 'A 1449-00/04' (08.08.2005), RE 'A 1255-00/04' (31.03.2004), RE 'A 2107-01/15 ' (10.03.2015); Hersteller: DP '9174 006 DOP 2015-04-16' (16.04.2015)

Conditions d'essai EN 1443; EN 1856-1

Appréciation Classification selon EN-1443 T600;N1;W;1/2;G-xxx;R50;EI 00;

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 27.04.2022

Remplace l'attestation du 29.06.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher



INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PROTECTION INCENDIE

CHEMINÉE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 402)

Durée de résistance au feu 90 minutes, en matériaux de construction RF1 résistant durablement à la chaleur, entièrement en briques de terre cuite (pas de briques isolantes). Les pierres doivent être maçonnées à joints pleins et en joints décalés. La paroi a au min. 100 mm d'épaisseur.

GAINÉ POUR LES CONDUITS DE FUMÉE (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPE 401)

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur
Gainé technique continue, à quatre côtés, de la dalle sur sous-sol à l'enchevêtrement ou à la couverture de tuiles.

ENTOURAGE EI 30 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)

Durée de résistance au feu 30 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m³, (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

ENTOURAGE EI 60 (RÉPERTOIRE DE LA PROTECTION INCENDIE SOUS-GROUPES 402 ET 403)

Durée de résistance au feu 60 minutes, en matériaux de construction RF1, résistant durablement à la chaleur par ex. briques de terre cuite, briques silico-calcaires, briques de ciment maçonnées à joints pleins, sans crépi. Épaisseur de paroi minimale = 100 mm

Par exemple briques et panneaux légers, PS au moins 600 kg/m³ (béton cellulaire, béton argile expansée), joints de bout et joints d'assise au mortier, à joints pleins. Épaisseur de paroi minimale = 75 mm

Les parois du bâtiment peuvent être intégrées à l'entourage et celui-ci peut être posé à chaque niveau sur la dalle en béton.

REVÊTEMENT À L'INTÉRIEUR D'UN NIVEAU

Résistance au feu xx minutes, en matériaux de construction de la catégorie RF1 résistant durablement à la chaleur

- Revêtement EI 30 par exemple laine de roche 50 mm, 80 kg/m³

- Revêtement EI 60 par exemple laine de roche 100 mm, 80 kg/m³

PRODUIT RÉSISTANT DURABLEMENT À LA CHALEUR

Sont considérés comme produits de construction résistant durablement à la chaleur ceux dont les propriétés sur le plan de la protection incendie ne sont pas influencées négativement par des températures ambiantes de 85°C ou davantage dans les conditions d'exploitation normales sur leur lieu d'utilisation.



CLASSIFICATION SN EN 1443 – T600; N1; W; 1/2; G-xxx; R50; EI 00-RF1

| | | |
|--|-----------|---|
| Classe de température | T600 | = température nominale de fonctionnement 600°C |
| Classe de pression | N1 | = pression d'essai 40 Pa pour les conduits de fumée fonctionnant sous pression négative |
| Classe de résistance aux condensats | W | = pour les conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide |
| Classe de résistance à la corrosion | 1 2 | = combustible gaz = combustible fiouls à teneur en soufre inférieure ou égale à 0.2% et bois naturel |
| Classe de résistance au feu de cheminée / Distance aux matières combustibles | G- xxx | = pour les conduits de fumée résistant au feu de cheminée = xxx mm de distance (X2) |
| Résistance thermique | R50 | = 0.50 m ² K/W |
| Classe de résistance au feu | EI 00-RF1 | = durée de la résistance au feu |

INSTALLATION ET DISTANCES DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES

Dans les maisons individuelles, dans les appartements et dans les bâtiments de taille réduite, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:

Installation avec élément de protection incendie: entourage en maçonnerie EI 30-RF1, gaine EI 30-RF1.

Conduit horizontal:

Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 30-RF1.

Dans les bâtiments avec plusieurs compartiments coupe-feu, hors du local où est installé l'appareil de chauffage

Conduit vertical:

Installation avec élément de protection incendie: entourage en maçonnerie EI 60-RF1, gaine EI 60-RF1.

Conduit horizontal:

Installation avec élément de protection incendie: revêtement EI 60-RF1.

Distances par rapport aux matériaux combustibles

Distance de sécurité à partir du bord extérieur de l'élément de protection incendie

- EI 30-RF1 = 50 mm (X1)

- EI 60-RF1 = 00 mm (X1)

les revêtements de sol, de paroi et de plafond visibles peuvent être posés au-delà de l'enchevêtrement, jusqu'à l'élément de protection incendie.

Installation le long de façades

Distance de sécurité depuis le bord extérieur du système de conduit avec Isolation SuerWool Plus – fibre céramique 19 mm (PS=100kg/m³):

- diamètre 80 – 300 mm = 80 mm (X2)

- diamètre 350 – 400 mm = 120 mm (X2)

- diamètre 450 – 600 mm = 160 mm (X2)

Distance de sécurité depuis le bord extérieur du système de conduit avec Isolation fibre minérale au moins 25 mm (PS=110kg/m³):

- diamètre 80 – 300 mm = 70 mm (X2)

- diamètre 350 – 400 mm = 105 mm (X2)

- diamètre 450 – 600 mm = 140 mm (X2)

aux endroits exposés, il faut une protection mécanique et une protection contre les contacts accidentels.

Dans la gaine ou l'entourage en maçonnerie, le système de conduits de fumée peut être à paroi simple avec isolation, sans paroi extérieure.

L'évacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, et ce sans reflux dans l'appareil de chauffage. Sont dispensés de cette mesure les appareils de chauffage expressément conçus pour recueillir toute la quantité de condensats qui reflue. Les condensats doivent être évacués par un siphon avec un niveau d'eau de 100 mm.



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

Renseignement technique AEA1 n° 26726

Requérant : CHEMITUBE SA

Durée de validité : 31.12.2026

Date d'édition : 27.04.2022

Les conduits de la classe de résistance aux condensats W peuvent aussi être utilisés comme conduits de la classe de résistance aux condensats D.

Les conduits de la classe de résistance au feu de cheminée G peuvent aussi être utilisés comme conduits de la classe de résistance au feu de cheminée O.