



## VKF Anerkennung Nr. 27353

**Inhaber /-in**  
Bettermann AG  
Lochrütiried 1  
6386 Wolfenschiessen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
OBO Bettermann GmbH & Co. KG  
58710 Menden  
Germany

**Gruppe** 703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

**Produkt** BRANDSCHUTZKANAL PYROLINE CON-S

**Beschreibung** Brandschutz Kabelkanal mit Feuerwiderstand aus glasfaserverstärktem Leichtbeton.  
Typ: Pyroline Con S BSKH 09  
Abmessungen: Bmax=260mm, Hmax=105 mm, Lmax=1000mm  
RD=650-980kg/m<sup>3</sup>  
D=30mm  
Details siehe Seite 2

**Anwendung** Kabelkanal mit Feuerwiderstand zur Minderung der Auswirkungen eines Kabelbrandes in horizontalen Flucht- und Rettungswegen.  
Die Kabelkanäle sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

**Unterlagen** MFPA-Leipzig GmbH: Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-015-1' (25.03.2015); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3331/4763-AR/CM' (12.03.2010); TU Braunschweig: Ergänzung '013/96-Nau-' (01.02.1996), Prüfbericht '3784/4950 a-AR' (17.07.1995)

**Prüfbestimmungen** DIN 4102-11

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse I 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 21.12.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 04.07.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 27353**

**Inhaber /-in:** Bettermann AG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2027

**Ausstelldatum:** 21.12.2022

---

| <b>Typ</b>  | <b>Innenmasse BxH (mm)</b> |
|-------------|----------------------------|
| BSKH 090506 | 60 x 50                    |
| BSKH 090511 | 110 x 50                   |
| BSKH 090521 | 210 x 50                   |
| BSKH 091016 | 160 x 105                  |
| BSKH 091026 | 260 x 105                  |