



VKF Anerkennung Nr. 27399

Inhaber /-in
Bettermann AG
Lochrütiried 1
6386 Wolfenschiessen
Schweiz

Hersteller /-in
OBO Bettermann GmbH & Co. KG
58710 Menden
Germany

Gruppe 703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

Produkt BRANDSCHUTZKANAL PYROLINE CON-D

Beschreibung Brandschutz Kabelkanal mit Feuerwiderstand aus glasfaserverstärktem Leichtbeton.
Typ: Pyroline Con D BSK 09
Abmessungen: Bmax=260mm, Hmax=105 mm, Lmax=1000mm
RD=650-980kg/m³
D Wand=40mm, D Boden=20mm, D Deckel=25+15mm
Details siehe Seite 2

Anwendung Kabelkanal mit Feuerwiderstand zur Minderung der Auswirkungen eines Kabelbrandes in horizontalen Flucht- und Rettungswegen.
Die Kabelkanäle sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

Unterlagen MFPA-Leipzig GmbH: Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-015-1' (25.03.2015); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3331/4763-AR/CM' (12.03.2010); TU Braunschweig: Ergänzung '013/96-Nau-' (01.02.1996), Prüfbericht '3784/4950 a-AR' (17.07.1995)

Prüfbestimmungen DIN 4102-11

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse I 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 21.12.2022
Ersetzt Dokument vom 04.07.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27399

Inhaber /-in: Bettermann AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstelldatum: 21.12.2022

Typ	Innenmasse BxH (mm)
BSKH 090506	60 x 50
BSKH 090511	110 x 50
BSKH 090521	210 x 50
BSKH 091016	160 x 105
BSKH 091026	260 x 105