



VKF Anerkennung Nr. 27406

Inhaber /-in

Bettermann AG
Lochrütiried 1
6386 Wolfenschiessen
Schweiz

Hersteller /-in

OBO Bettermann GmbH & Co. KG
58710 Menden
Germany

Gruppe 703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

Produkt BRANDSCHUTZKANAL PYROLINE CON-S

Beschreibung Brandschutz Kabelkanal für Funktionserhalt aus glasfaserverstärktem Leichtbeton zum Schutz der Kabel und Leitungen bei Brandeinwirkung von aussen.
Typ: Pyroline Con S BSKH 09
Abmessungen: Bmax=260mm, Hmax=105 mm, Lmax=1000mm
RD=650-980kg/m³
D Wand=25mm, D Boden=25mm, D Deckel=25mm
Details siehe Seite 2

Anwendung Abgehängter waagrechter Kabelkanal mit Funktionserhalt.
Für den Einbau an Massivdecken oder Massivwänden.
Die Kabelkanäle sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

Unterlagen MFPA-Leipzig GmbH: Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-017-1' (07.05.2015); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3093/093/13-CR' (21.05.2014), Prüfbericht '106/97-Nau-(3677/3626)' (19.06.1997), Prüfbericht '3222/2111 a-AR-' (17.07.1995), Prüfbericht '7245/5894-Nau/Rm-' (27.02.1995)

Prüfbestimmungen DIN 4102-12

Beurteilung Funktionserhalt der Klasse E 30 gemäss Herstellerangaben

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 21.12.2022
Ersetzt Dokument vom 13.09.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27406

Inhaber /-in: Bettermann AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 21.12.2022

Typ	Innenmasse BxH (mm)
BSKH 090506	60 x 50
BSKH 090511	110 x 50
BSKH 090521	210 x 50
BSKH 091016	160 x 105
BSKH 091026	260 x 105