



VKF Anerkennung Nr. 27414

Inhaber /-in
Bettermann AG
Lochrütiried 1
6386 Wolfenschiessen
Schweiz

Hersteller /-in
OBO Bettermann GmbH & Co. KG
58710 Menden
Germany

Gruppe 703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

Produkt BRANDSCHUTZKANAL PYROLINE CON-D

Beschreibung Brandschutz Kabelkanal für Funktionserhalt aus glasfaserverstärktem Leichtbeton zum Schutz der Kabel und Leitungen bei Brandeinwirkung von aussen.
Typ: Pyroline Con D BSK 12
Abmessungen: Bmax=260mm, Hmax=105 mm, Lmax=1000mm
RD=650-980kg/m³
D Wand=60mm, D Boden=20mm, D Deckel=40+20mm
Details siehe Seite 2

Anwendung In elektrischen Kabelanlagen mit gefordertem Funktionserhalt.
Die Kabeltragsysteme sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

Unterlagen MFPA-Leipzig GmbH: Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-017-1' (07.05.2015); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3093/093/13-CR' (21.05.2014), Prüfbericht '106/97-Nau-(3677/3626)' (19.06.1997), Prüfbericht '3222/2111 a-AR-' (17.078.1995), Prüfbericht '7245/5894-Nau/Rm-' (27.02.1995)

Prüfbestimmungen DIN 4102-12

Beurteilung Funktionserhalt der Klasse E 30 - E 90 gemäss Herstellerangaben

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 21.12.2022
Ersetzt Dokument vom 13.12.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27414

Inhaber /-in: Bettermann AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 21.12.2022

Typ	Innenmasse BxH (mm)
BSK 120506	60 x 50
BSK 120511	110 x 50
BSK 120521	210 x 50
BSK 121016	160 x 105
BSK 121026	260 x 105