



Renseignement technique AEAJ N° 31066

Titulaire

Carea
ZA Bel Air de Combrée
49520 Combrée
France

Fabricant

Carea
49520 Combrée
France

Groupe

101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

Produit

ARTEMA

Description

Plaque composite en polylester et matières minérales, revêtue d'une couche en polyester,
PS=2230-2250kg/m³, E=13.2-26.4mm

Utilisation

RF1

Documentation

Crepim, Bruay: Rapport de classification 'DO-18-0320\B' (10.10.2018); Efectis France, Les Avenieres: Rapport d'essai 'EFR-18-SBI-000803 révision 1' (18.09.2018), Rapport d'essai 'EFR-18-SBI-004181' (17.12.2018); Hersteller: Déclaration des performances 'DOP ARTEMA -2020' (24.02.2020)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2-s1,d0

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

06.05.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo