



VKF Technische Auskunft Nr. 32327

Inhaber /-in

Fireless AG
Grenzstrasse 20a
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in

Duyar Vana Makina Sanayi VE Ticaret AS
34522 Istanbul
Turkey

Gruppe

621 - Sprinklerkomponenten

Produkt

DUYAR

Beschreibung

-Sprinkler der Ansprechempfindlichkeitsklassen: Standard, Spezial, Schnell
-Alarmventilstationen
-Flow Switch

Anwendung**Unterlagen**

LPCB, Hertfordshire: Zertifikat '1402a' (08.01.2018); BRE Global Ltd, Watford: Zertifikat '2831-CPR-S0058' (22.10.2019); TSE, Tuzla/Istanbul: Zertifikat '024221-TSE-14/03' (21.11.2013), Zertifikat '024221-TSE-19/01' (25.09.2020)

Prüfbestimmungen

EN 12259-1; EN 12259-2

Beurteilung

Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.09.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 32327

Inhaber /-in: Fireless AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 07.09.2022

Sprinkler "Standard"

Bezeichnung	Auslöseelement	RTI	Anschluss	Ø (mm)	K-Wert	Art	Auslösetemperatur	Prüfungsbestimmung
DY-3327	5mm	80-200	1/2"	15	80	Sp	57,68,79,93,141	EN12259-1
DY-3323	5mm	80-200	1/2"	15	80	Su	57,68,79,93,141	EN12259-1
DY-3329	5mm	80-200	1/2"	15	80	Wh	57,68,79,93,141	EN12259-1

Sprinkler "Schnell"

Bezeichnung	Auslöseelement	RTI	Anschluss	Ø (mm)	K-Wert	Art	Auslösetemperatur	Prüfungsbestimmung
DY-3427	3mm	<50	1/2"	15	80	Sp	57,68,79,93,141	EN12259-1
DY-3423	3mm	<50	1/2"	15	80	Su	57,68,79,93,141	EN12259-1
DY-3429	3mm	<50	1/2"	15	80	Wh	57,68,79,93,141	EN12259-1

Nassalarmventilstationen

Bezeichnung	Ø (mm)	Prüfungsbestimmung
Y-4010	100, 150, 200	EN 12259-2

Strömungsmelder

Bezeichnung	Ø (mm)	Prüfungsbestimmung
Y-3003	50- 200	EN 12259-5