VKF Anerkennung Nr. 32605

Inhaber /-in
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Schweiz

Hersteller /-in
Upmann GmbH & Co. KG
33397 Rietberg
Germany

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSKLAPPE UNISPACE 30

Beschreibung Revisionsdeckel aus Gipsplatten TYP DF (D=2x15+20mm, RD≥=800m3), Dichtung KERAFIX FLEXPAN 200, D=51mm.
Rahmenprofil aus Stahlblech (D=1.5mm) mit Gipsstreifen TYP DF (15mm, RD≥=800m3), Dichtungsband VKP PLUS.

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=500mm, Hgepr=900mm
*in Metallständerwände für Installationsschächte/MBW/MBW mit geringer Rohdichte
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen ift, Rosenheim: Prüfbericht '20-003296-PR01 (PB-F12-01-de-01)' (14.12.2022), Prüfbericht '20-002485-PR01 (PB-F12-01-de-01)' (21.09.2020), Prüfbericht '20-002485-PR02 (PB-F12-01-de-01)' (21.09.2020), Prüfbericht '20-002095-PR01 (PB-F12-01-de-04)' (07.10.2020), Prüfbericht '20-002095-PR02 PB-F12-01-de-04' (07.10.2020), Prüfbericht '20-001840-PR01 PB-F12-01-de-01' (01.07.2020)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1364-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 22.07.2023
Ersetzt Dokument vom 29.06.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.