



Reconnaissance AEAi N° 32605

Titulaire

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Schweiz

Fabricant

Upmann GmbH & Co. KG
33397 Rietberg
Germany

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

REVISIONSKLAPPE UNISPACE 30

Description

Couvercle de révision en plaques de plâtre TYP DF (E=2x15+20mm, PS≥800kg/m³), joints KERAFIX FLEXPAN 200, E=51mm.
Profilé de cadre en tôle d'acier (E=1.5mm) avec bande de plâtre TYP DF (E=15mm, PS≥800kg/m³), joints VKP PLUS.

Utilisation

EI 30-RF1
Btest=500mm, Htest=900mm
*dans paroi à montants métalliques pour gaines techniques/pm/pm avec poids spécifique bas
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

ift, Rosenheim: Rapport d'essai '20-003296-PR01 (PB-F12-01-de-01)' (14.12.2022), Rapport d'essai '20-002485-PR01 (PB-F12-01-de-01)' (21.09.2020), Rapport d'essai '20-002485-PR02 (PB-F12-01-de-01)' (21.09.2020), Rapport d'essai '20-002095-PR01 (PB-F12-01-de-04)' (07.10.2020), Rapport d'essai '20-002095-PR02 PB-F12-01-de-04' (07.10.2020), Rapport d'essai '20-001840-PR01 PB-F12-01-de-01' (01.07.2020)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1364-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

22.07.2023

Remplace l'attestation du

29.06.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 32605

Requérant : Knauf AG

Durée de validité : 31.12.2028

Date d'édition : 22.07.2023

Domaine d'application directe

Aucun domaine d'application directe possible.