



VKF Anerkennung Nr. 32607

Inhaber /-in
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Schweiz

Hersteller /-in
Upmann GmbH & Co. KG
33397 Rietberg
Germany

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSKLAPPE UNISPACE 90

Beschreibung Revisionsdeckel aus Gipsplatten TYP DF (D=4x15mm, RD≥=800m3), Dichtung KERAFIX FLEXPAN 200, D=65mm.
Rahmenprofil aus Stahlblech (D=1.5mm) mit Gipsstreifen TYP DF (D=15mm, RD≥=800m3), VMQ-Silikon-Dichtung.

Anwendung EI 90-RF1
Bgepr=500mm, Hgepr=900mm
*in Metallständerwände für Installationsschächte
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen ift, Rosenheim: Prüfbericht '19-002245-PR01 (PB-F12-01-de-06)' (04.07.2022), Prüfbericht '19-002248-PR02 (PB-F12-01-de-04)' (04.07.2022), Prüfbericht '19-002245-PR02 (PB-F12-01-de-04)' (04.07.2022), Prüfbericht '19-002248-PR01 (PB-F12-01-de-04)' (04.07.2022), Klassifizierungsbericht '21-002315-PR01 (KB-F12-01-en-05)' (14.12.2022)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1364-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 22.07.2023
Ersetzt Dokument vom 29.06.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 32607

Inhaber /-in: Knauf AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstellungsdatum: 22.07.2023

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.