



Information sur l'utilisation selon les  
prescriptions suisses de protection incendie  
AEAI

## Reconnaissance AEAI N° 33329

**Titulaire**  
Etex Building Performance GmbH  
St.-Peter-Str. 25  
4021 Linz  
Austria

**Fabricant**  
Etex Building Performance GmbH  
4021 Linz  
Austria

**Groupe** 224 - Etanchéifications de joints

**Produit** INTUMEX AN JOINT AVEC REMPLISSAGE EN MATÉRIAUX INCOMBUSTIBLES RF1

**Description** Remplissage en laine de roche (parois : E=90mm, plafonds : E=100mm, PS=60kg/m<sup>3</sup>), enduit avec INTUMEX AN.  
Paroi : des deux côtés (Emin=5mm), plafond : dessus (Emin=10mm)

**Utilisation** EI 90  
B=0-100mm  
Paroi=100mm, pm / pm avec poids spécifique bas / pl  
Plafond=150mm, pm / pm avec poids spécifique bas  
Utilisation comme étanchéification de joints pour les raccords aux éléments de construction contigus selon la DPI-AEAI 15-15.

**Documentation** PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-06-2.120' (26.11.2006), Rapport d'essai 'Pr-14-2.069-En' (22.08.2014); IBS, Linz: Rapport de classification '13061203' (12.06.2013)

**Conditions d'essai** EN 1363-1; EN 1366-4

**Appréciation** Classe de résistance au feu EI90-H-M7.5-F-W0 to 100  
Classe de résistance au feu EI90-V-X-F-W0 to 100

**Durée de validité** 31.12.2029  
**Date d'édition** 31.10.2024

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

**Reconnaissance AEAI n° 33329**

**Requérant :** Etex Building Performance GmbH

**Durée de validité :** 31.12.2029

**Date d'édition :** 31.10.2024

## Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais d'étanchéifications de joints est indiqué dans la norme EN 1366-4:2006, chapitre 13.

Ce chapitre contient les principales règles pour les modifications autorisées des éléments d'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation et/ou des calculs supplémentaires.

### CONSTRUCTION SUPPORT

Les résultats obtenus avec des constructions supports normalisées en béton normal s'appliquent à des éléments de séparation en béton et en blocs de béton qui ont une épaisseur et une masse volumique supérieures ou égales à celles essayées.

### DEPLACEMENT INDUIT PAR DES ACTIONS MECANIQUES

Essayé sans déplacement induit par des actions mécaniques :

Aptitude au déplacement inférieure à  $\pm 7.5\%$

### CLASSEMENT

Classement selon EN 13501-2:2002:

Conditions d'essai	Désignation
Orientation de l'élément d'essai :	
• Construction support horizontale H	H
• Construction support verticale – joint vertical	V
• Construction support verticale – joint horizontal	T
Aptitude au déplacement	
• Pas de déplacement	X
• Déplacement induit (en %)	M00
Type de raccords	
• Fabriqué en usine	M
• Fabriqué sur chantier	F
• Fabriqué en usine et sur chantier	B
Gamme de largeurs de joints (en mm)	W00 bis 99