VKF Technische Auskunft Nr. 33482

Inhaber /-in
Easy-Technic SA
Rue de Vuippens 77
1630 Bulle
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe	122 - Wärmedämmplatten und -matten
Produkt	FS-BLOC
Beschreibung	Wärmedämmplatten aus Mineralwolle (MW), Platten in der Dicke verklebt, D=200-400mm, RD=170kg/m3
Anwendung	RF1
Unterlagen	HFM, München: Prüfbericht 'B23110' (29.06.2023), Prüfbericht 'B12247a' (26.03.2015), Prüfbericht 'B23112' (29.06.2023), Prüfbericht 'B12253' (16.08.2012), Klassifizierungsbericht 'B24244' (13.11.2024); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-087.0-01' (29.08.2024); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-1116' (18.12.2024)
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716; EN ISO 1182
Beurteilung	Brandverhalten A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2030
Ausstellungsdatum	01.05.2025
Ersetzt Dokument vom	

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique