



Information sur l'utilisation selon les  
prescriptions suisses de protection incendie  
AEAI

## Reconnaissance AEAI N° 40172

**Titulaire** **Fabricant**  
KABLAN AG  
Weissackerstrasse 7  
3072 Ostermundigen  
Suisse

**Groupe** 701 - Câbles et tubes de protection pour câbles  
**Produit** FLEX 1000

**Description** Tube de protection flexible coloré pour câble, ondulé en PP, (PS=911-951kg/m3)  
Dimension: M20 - M63

**Utilisation** RF2

**Documentation** TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '0726411530-25- 0114-01' (06.08.2025)

**Conditions d'essai** AEAI

**Appréciation** Indice d'Incendie

**Durée de validité** 31.12.2030  
**Date d'édition** 04.09.2025

**Remplace l'attestation du**

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

