



VKF Anerkennung Nr. 40563

Inhaber /-in

BP Deckenmodul AG
Henzmannstrasse 20
4800 Zofingen
Schweiz

Hersteller /-in

BP Deckenmodul AG
4800 Zofingen
Schweiz

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVIKLAPPE DM EI 30

Beschreibung Revisionsdeckel aus Gipsplatten RIGIPS RF 15 (D=2x12.5mm, RD≥800kg/m³), Rahmen aus Aluminiumblech (D=2.0mm), Dichtung FLEXPANDIT, oben abgedeckt mit Mineralwolle ROCKWOOL O2ROCKW340 150P (D=20mm, RD=150kg/m³), D=47.5mm.

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=600mm, Hgepr=800mm
In selbständige und unselbständige Unterdecken
Brandbeanspruchung von unten und von oben
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-16-2.018-En' (22.11.2018), Prüfbericht 'Pr-20-2.196-En' (21.12.2022)

Prüfbestimmungen EN 1364-2; EN 1634-1; EN 1363-1

Beurteilung Feuerwiderstand EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2031

Ausstellungsdatum 01.05.2026

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen





Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 40563

Inhaber /-in: BP Deckenmodul AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2031

Ausstellungsdatum: 01.05.2026

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht PAVUS Prag, Nr. Pr-20-2.196-En vom 21.12.2022

- Revisionsdeckel Grössen:
Bmin=300mm, Hmin=300mm
Bmax=600mm, Hmax=800mm