



Reconnaissance AEAJ N° 40566

Titulaire

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Allemagne

Fabricant

RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Tchéquie

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE VISITE ALUMATIC-C EI30

Description

Couvercle de révision, cadre en profilé d'aluminium (E=1.5mm), plaques de plâtre GKF Type DF (E=2x12.5mm, joints ROKU-STRIP).

Utilisation

EI 30-RF1
Btest=600mm, Htest=1200mm
Dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants
Charge incendie d'en bas
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

VTT Expert Services, Espoo: Rapport d'essai 'NO VTT-S-01896-18' (24.04.2018)

Conditions d'essai

EN 1634-1; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

01.05.2026

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1

Reconnaissance AEA1 n° 40566

Requérant : RUG Semin GmbH

Durée de validité : 31.12.2031

Date d'édition : 01.05.2026

Domaine d'application directe

Aucun domaine d'application directe possible.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Rapport d'essai, VTT Expert Services Ltd Espoo, n° NO VTT-S-01896-18 du 24.04.2018

- Clapets de révision dimensions :
- Bmin=300mm, Hmin=300mm
- Bmax=600mm, Hmax=1200mm