VKF Anerkennung Nr. 40717

Inhaber /-in
Etex Building Performance GmbH
Kornstrasse 15
4060 Leonding
Österreich

Hersteller /-in
Etex Building Performance GmbH
4060 Leonding
Österreich

Gruppe	224 - Fugenabdichtungen
Produkt	INTUMEX AN FUGE MIT BRENNBARER HINTERFÜLLUNG MIND. RF3 (CR)
Beschreibung	Fugenfüllung aus brennbarem Material [mind. RF3 (cr)], Fugenabschluss beschichtet mit INTUMEX AN, Wand: einseitig (Dmin=20mm), Decke: unter- oder oberseitig (Dmin=20mm).
Anwendung	EI 90 B=5-50mm Wand=100mm, MBW / MBW mit geringer RD / LBW Decke=150mm, MBW / MBW mit geringer RD Anwendung als Fugenabdichtung bei Anschlüssen an angrenzende Bauteile gemäss VKF-BSR 15-15.
Unterlagen	PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-06-2.120' (26.11.2006); Applus LGAI, Bellaterra: Prüfbericht '4007072' (07.05.2004); IBS, Linz: Klassifizierungsbericht '12042710-b' (11.03.2014)
Prüfbestimmungen	EN 1366-4; EN 1363-1
Beurteilung	Feuerwiderstand EI 90 - H - M 7.5 - F - W5 to 50 Feuerwiderstand EI 90 - V - M 7.5 - F - W5 to 50
Gültigkeitsdauer	31.12.2031
Ausstellungsdatum	06.11.2026
Ersetzt Dokument vom	04.09.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfresultate an Fugenabdichtungen ist in der EN 1366-4:2006, Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

TRAGKONSTRUKTION

Prüfergebnisse, die mit einer Norm-Tragkonstruktion aus Porenbeton erhalten wurden, gelten für raumabschließende Bauteile aus Beton, Hohlblocksteinen und Mauerwerk mit einer gleichen oder größeren Dicke und Dichte als der geprüften.

Prüfergebnisse, die mit einer Norm-Tragkonstruktion aus Holz erhalten wurden, gelten für raumabschließende Bauteile aus Holz mit einer gleichen oder größeren Dicke und Dichte als der geprüften.

Prüfergebnisse, die mit einer Norm-Tragkonstruktion mit Stahlwinkel wie in 7.2.2.3 beschrieben, erhalten wurden, gelten für raumabschließende Bauteile aus Metallen mit einem Schmelzpunkt größer als 1'000°C.

MECHANISCH INDUZIERTE BEWEGUNG

Mit mechanisch induzierte Bewegung geprüft:

Max. Bewegungsaufnahmevermögen 7.5%

KLASSIERUNG

Klassierung nach EN 13501-2:2002:

Prüfbedingungen	Bezeichnung
Ausrichtung des Probekörpers	
• horizontale Tragkonstruktion	H
• vertikale Tragkonstruktion - vertikale Fugen	V
• vertikale Tragkonstruktion - horizontale Fugen	T
Beweglichkeit	
• keine Bewegung	X
• Bewegung aufgezwungen (in %)	M00
Art der Stosszellen	
• vorgefertigt	M
• vor Ort erstellt	F
• sowohl vorgefertigt als vor Ort erstellt	B
Bereich der Breiten von Fugen (in mm)	W00 bis 99