



Reconnaissance AEA I N° 40717

Titulaire

Etex Building Performance GmbH
Kornstrasse 15
4060 Leonding
Autriche

Fabricant

Etex Building Performance GmbH
4060 Leonding
Autriche

Groupe

224 - Etanchéifications de joints

Produit

INTUMEX AN JOINT AVEC REMPLISSAGE EN METRIAU COMBUSTIBLE AU MOINS
RF3 (CR)

Description

Remplissage pour joints en matériau combustible [min. RF3 (cr)], fermeture enduite
INTUMEX AN, paroi : sur un côté (E_{min}=20mm), plafond : dessous ou dessus
(E_{min}=20mm).

Utilisation

EI 90
B=5-50mm
Paroi=100mm, pm / pm avec poids spécifique bas / pl
Plafond=150mm, pm / pm avec poids spécifique bas
Utilisation comme étanchéification de joints pour les raccords aux éléments de construction
contigus selon la DPI-AEA I 15-15.

Documentation

PAVUS, Prag: Rapport d'essai 'Pr-06-2.120' (26.11.2006); Applus LGAI, Bellaterra: Rapport
d'essai '4007072' (07.05.2004); IBS, Linz: Rapport de classement '12042710-b' (11.03.2014)

Conditions d'essai

EN 1366-4; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 90 - H - M 7.5 - F - W5 to 50
Résistance au feu EI 90 - V - M 7.5 - F - W5 to 50

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

04.09.2026

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie





Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais d'étanchéifications de joints est indiqué dans la norme EN 1366-4:2006, chapitre 13.

Ce chapitre contient les principales règles pour les modifications autorisées des éléments d'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation et/ou des calculs supplémentaires.

CONSTRUCTION SUPPORT

Les résultats obtenus avec des constructions supports normalisées en béton cellulaire autoclavé s'appliquent à des éléments de séparation en béton, en blocs de béton et en maçonnerie qui ont une épaisseur et une masse volumique supérieures ou égales à celles essayées.

Les résultats obtenus avec une construction support en bois d'œuvre s'appliquent à des éléments de séparation en bois d'œuvre qui ont une épaisseur et une masse volumique supérieures ou égales à celles essayées.

Les résultats obtenus avec la construction support normalisée de cornière d'angle décrite en 7.2.2.3 s'appliquent à des constructions d'éléments de séparation qui sont faites de métaux ayant un point de fusion supérieur à 1 000 °C.

DEPLACEMENT INDUIT PAR DES ACTIONS MECANQUES

Essayé avec déplacement induit par des actions mécaniques:

Aptitude au déplacement inférieure à 7.5%

CLASSEMENT

Classement selon EN 13501-2:2002:

Conditions d'essai	Désignation
Orientation de l'élément d'essai :	
• Construction support horizontale H	H
• Construction support verticale – joint vertical	V
• Construction support verticale – joint horizontal	T
Aptitude au déplacement	
• Pas de déplacement	X
• Déplacement induit (en %)	M00
Type de raccords	
• Fabriqué en usine	M
• Fabriqué sur chantier	F
• Fabriqué en usine et sur chantier	B
Gamme de largeurs de joints (en mm)	W00 bis 99