



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 4421

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Eternit AG
59269 Neubeckum
Germany

Gruppe

231 - Brandschutzplatten

Produkt

DURIPANEL-PLATTEN

Beschreibung

Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt, Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 4x30mm), teilweise hinterlegt mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen, D=18mm, RD=1320kg/m³

Anwendung

RF1
Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand (BSP 30-RF1)

Unterlagen

EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/1' (18.10.1990), Prüfbericht '49884' (03.07.1984)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

29.06.2023

Ersetzt Dokument vom

08.09.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler