



VKF Anerkennung Nr. 5785

Inhaber /-in

Brucha GmbH
Rusterstrasse 33
3451 Michelhausen
Austria

Hersteller /-in

Brucha GmbH
3451 Michelhausen
Austria

Gruppe

161 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

BRUCHA PUR

Beschreibung

Element für den Kühlhausbau aus PUR Hartschaumplatten ($D \geq 60\text{mm}$, $RD = 34\text{-}46\text{kg/m}^3$),
beidseitig hohlraumfrei abgedeckt mit Stahlblech ($D = 0.5\text{-}0.6\text{mm}$)

Anwendung

RF2

Unterlagen

MA 39, Wien: Prüfbericht 'MA 39-24-00799' (02.02.2024), Prüfbericht 'MA 39-24-00800'
(06.05.2024), Prüfbericht 'MA 39-24-04946' (10.06.2024), Prüfbericht 'MA 39-24-04947'
(10.06.2024), Klassifizierungsbericht 'MA 39-24-04978' (11.06.2024)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

05.09.2024

Ersetzt Dokument vom

09.01.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler