



VKF Anerkennung Nr. 7477

Inhaber /-in

Rigips AG
Täferstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
Schweiz

Hersteller /-in

Rigips AG
5405 Baden-Dättwil
Schweiz

Gruppe

232 - Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen

Produkt

GLASROC F STÜTZENBEKLEIDUNG

Beschreibung

Gipsplatte beidseitig mit Glasvlies armiert, für vierseitige kastenförmige Verkleidung von
Stahlstützen

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3536/3257' (28.04.1989), Ergänzung 'Nr. 477 (3294/2789)'
(15.11.1989)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

31.07.2023

Ersetzt Dokument vom

03.11.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 7477

Inhaber /-in: Rigips AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstelldatum: 31.07.2023

Materialstärke D der Verkleidung in mm
(4-seitige, kastenförmige Verkleidungen von Stahlstützen)

	15	20	25	30	35	40
F 30	300	300	300	300	300	300
F 60	300	300	300	300	300	300
F 90	-	170	240	300	300	300
F 120	-	68	94	130	165	300

Legende:

U/A max in 1/m (Profilfaktor)

U = Innerer Umfang der Verkleidung in m

A = Querschnittfläche des Stahlprofils m²