



## VKF Anerkennung Nr. 9057

**Inhaber /-in**  
Promat AG  
Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Promat AG  
9542 Münchwilen  
Schweiz

**Gruppe** 224 - Fugenabdichtungen

**Produkt** PROMASEAL-PL FUGENELEMENT 482.20

**Beschreibung** Fugenfüllung aus Fugenelement mit PROMASEAL-PL, Schaumstoffstreifen und Mineralwolle (70mm, 50kg/m<sup>3</sup>), Bmax=55mm, Hmin=100mm

### Anwendung

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Ergänzung '114' (15.04.1991), Prüfbericht '85 035' (20.03.1985), Ergänzung '261' (20.06.1991), Ergänzung '050/92' (18.05.1992)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse S 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 06.05.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 27.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo