



## VKF Anerkennung Nr. 9271

**Inhaber /-in**

Noflamm Brandschutz-Systeme Handelsagentur & Co.  
Cholplatzweg 28  
7203 Trimmis  
Schweiz

**Hersteller /-in**

BWK Krieglach Baustoffe GmbH  
8670 Krieglach  
Österreich

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** NOFLAMM M/BM

**Beschreibung** Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel (D=100mm, RD=800kg/m<sup>3</sup>) und Steinwollplatte (D=50mm, RD=140kg/m<sup>3</sup>), in Wand=250mm, in Decke=240mm.

**Anwendung** Geprüfte Fläche in Wand=0,5m<sup>2</sup>  
Geprüfte Fläche in Decke=0,5m<sup>2</sup>

**Unterlagen** Wien: Prüfbericht 'MA39-F 352/94' (06.12.1994), Prüfbericht 'MA39-F 688/87' (31.10.1988)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstand S 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2030

**Ausstellungsdatum** 18.12.2025

**Ersetzt Dokument vom** 04.11.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

