



Numero FAQ – 26-010

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 26-15 Sostanze pericolose

Cifra, capoverso: [11.1.3 capoverso 2](#)

Tema: Locali accessibili al pubblico

Data della decisione: 10.03.2026

Domanda:

Come vengono definiti i locali accessibili al pubblico di edifici e impianti?

Risposta della CTPA:

Un locale accessibile al pubblico all'interno di edifici e impianti, dedicato al pubblico e liberamente accessibile. L'accessibilità è considerata «libera» anche se l'accesso o il soggiorno sono subordinati a determinate condizioni (ad esempio il rispetto del regolamento della casa, l'età minima) o se l'accesso è possibile solo a pagamento.

Esempi positivi: come locali accessibili al pubblico di edifici e impianti valgono le aree pubbliche di negozi, stadi, sale polifunzionali, aule, ristoranti, mense, bar, discoteche, cinema, sale di sportello di edifici amministrativi, aree di ricevimento di edifici per uffici, palazzetti dello sport con tribune per gli spettatori, musei, chiese e altri locali di solito privati per la durata di un evento pubblico («giorno delle porte aperte»).

Esempi negativi: valgono come locali di edifici e impianti non accessibili al pubblico le località residenziali, le località riservate esclusivamente al personale dell'azienda, le sale per riunioni/conferenze in edifici amministrativi/adibiti a uffici (anche se occupate da persone esterne all'azienda), le aule di classe e le aule didattiche.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica