



# Korrigenda zu den Brandschutzvorschriften 2003

© Copyright 2014 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Hinweis:

Die aktuelle Ausgabe dieser Publikation finden Sie im Internet unter  
<http://www.bsonline.ch>

Herausgeber:  
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Bundesgasse 20  
Postfach  
CH - 3001 Bern  
Tel 031 320 22 22  
Fax 031 320 22 99  
E-mail [mail@vkf.ch](mailto:mail@vkf.ch)  
Internet [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)

## Liste Korrigenda (Gültig bis 31.12.2014)

TITEL	Datum
<p>Im Zusammenhang mit der Handhabung der neuen Brandschutzvorschriften erkannte Fehler werden, sofern sie den Sinn der Vorschrift nicht verändern (z.B. Druckfehler, Rechtschreibfehler, fehlende Hinweise auf Anhänge, Fehler in Zeichnungen) im BSVonline umgehend bereinigt. Bisher sind folgende Korrekturen erfolgt:</p>	
<p><b>15-03d – Schutzabstände Brandabschnitte</b> Korrektur: zu Ziffer 3.10.1., Fussnote 4 (Seite 13)</p>	27.11.07
<p>[4] Bei Bauten und Anlagen bis 600 m<sup>2</sup> mit <b>bb Tragwerk</b> genügt Feuerwiderstand EI 30, <b>bei Bauten und Anlagen bis 1200 m<sup>2</sup> mit nbb Tragwerk genügt</b> EI 30 (nbb).</p> <p>(bisherige Version: ohne rot markierten Text)</p>	
<p>Korrektur: zu Ziffer 3.10.3. (Seite 44)</p> <p>...Personengefährdung oder <b>grossem</b> Brandrisiko (bisherige Version: "hohem")</p>	31.08.05
<p><b>25-03d – Wärmetechnische Anlagen</b> Korrektur: zu Ziffer 4.1.7 (Seite 21)</p> <p>Belüftung / <b>Verbrennungsluftzufuhr</b> (bisherige Version: "Verbrennungsluftzufuhr")</p>	31.08.05
<p>Korrektur: Ziffer 5.8, Absatz 4 (Seite 10)</p> <p>Heizaggregate ohne <b>Abgasanlagenanschluß</b> ..... (bisherige Version: "Kaminanschluss")</p>	31.03.05
<p>Korrektur: Ziffer 6.6.3, Absatz b (Seite 13)</p> <p>.... (vorbehalten Ziffer 6.6.2, Abs. <b>2</b>); (bisherige Version: "vorbehalten Ziffer 6.6.2, Abs. 3")</p>	31.03.05
<p>Korrektur: zu Ziffer 6.4, Tabelle Druckklassen (Seite 29)</p> <p>Legende Leckrate = <b>L</b> ... (bisherige Version: "1 ...")</p>	31.03.05

### 26-03d – Lufttechnische Anlagen

Korrektur: zu Ziffer 5.2.3 (Seite 20)

31.03.05

Abzuführende **Gesamtabluftmenge**....

(bisherige Version: "abzuführende Gesamtluftmenge ...")

### 28-03d – Brennbare Flüssigkeiten

Korrektur: Ziffer 10.1, Absatz 2 (Seite 13)

12.07.06

....der Zugang vom **Freien** her....

(bisherige Version: "....vom Feien her ...")

### 102-03d – Bauten mit Doppelfassaden

Korrektur: Zeichnung ergänzt mit **nicht brennbare Wärmestauschürze**  
(Seite 8)

01.06.05

### 1001-03d – Wohnbauten

Korrektur: Ziffer 6.3.5 (Seite 11)

31.03.05

....erforderlich (z.B. **Heizraum**)

(bisherige Version: "z.B. Heizraum, Garage")

### 1002-03d – Parkhäuser und Einstellräume für Motorfahrzeuge

Korrektur: Ziffer 13.1, Absatz 2 (Seite 18)

31.08.05

....der Ziffern 3 bis 5, 6.1.1 Abs. 3, **Ziffern** 7, 9 und 10....

(bisherige Version: "der Ziffern 3 bis 5, 6.1.1 Abs. 3, 7, 9 und 10")

### 1004-03d – Beherbergungsbetriebe

Korrektur: Ziffer 7.3.3 (Seite 15)

08.02.06

Ergänzung:

**In Räumen mit grosser Personenbelegung sind Einzelstufen in Fluchtwegen nicht zulässig.**

Korrektur: Ziffer 7.5, Absatz 4 (Seite 16)

Neu:

**4 In Beherbergungsbetrieben, in denen dauernd oder vorübergehend kranke, pflegebedürftige oder auf fremde Hilfe angewiesene Personen untergebracht sind (z. B. Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Heime für Behinderte, Strafanstalten, geschlossene Erziehungsanstalten) und in denen nur ein Treppenhaus vorhanden ist, das vier oder mehr Geschosse miteinander verbindet, ist dieses zur Rauchfreihaltung mit einer fest**

**installierten Überdruckbelüftungsanlage auszurüsten.**

(bisherige Version: "Ist nur ein Treppenhaus vorhanden, das vier oder mehr Geschosse miteinander verbindet, ist dieses zur Rauchfreihaltung mit einer Überdruckbelüftungsanlage auszurüsten.")