



## FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Norme            | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire           |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail      | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 18-03 / chiffre 4

Thème: Dispositifs d'extinction requis dans les locaux techniques

Date: 08.03.2005

No 18-001f

---

### Publication:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

---

### Question:

Les installations de détection d'incendie et les extincteurs portatifs sont-ils obligatoires dans les locaux techniques (tableaux de distribution électrique, appareils de télécommunication, etc.)?

### Réponse:

Lorsqu'un bâtiment est muni d'une installations de détection d'incendie, les locaux techniques doivent également être équipés de détecteurs d'incendie. Il incombe à l'autorité cantonale de protection incendie de déterminer si des extincteurs portatifs sont nécessaires.