



## VKF Hagelschutz Nr. 19687

**Inhaber /-in**  
DAW Schweiz AG  
Gewerbestrasse 6  
8606 Nänikon  
Schweiz

**Hersteller /-in**

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmédämmung  
**Produkt** Capatect System Economy Carbon

**Beschreibung** Deckputz: AmphiSilan Fassadenputz K30 (Kunststoffputz), d = 2 mm.  
Anstrich Thermosan über Deckputz.  
Grundputz: Armierungsmörtel CarboNit, d = 9 mm.  
Bewehrung: Capatec Gewebe 650, zweilagig.  
Dämmstoff: Polystyrol ESP 035 auf Dämmplatte, d=140mm.  
Dämmplatten geklebt, ohne mechanische Befestigung.  
Gesamtstärke Putzaufbau 9 mm.  
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz "Capatect Gewebe-Eckschutz" geprüft.

**Unterlagen** FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'DAW Schweiz PB 362-15-2' (16. März 2015); Egli Engineering AG: Gutachterliche Stellungnahme '1012\_02CarbonClassic' (20. Juli 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 5\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026 **Ausstellungsdatum** 22.12.2025 **Ersetzt Dokument vom** 05.03.2023 **Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen**



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch