



VKF Hagelschutz Nr. 24395

Inhaber /-in
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterladen

Produkt Vista B75

Beschreibung Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil Stärke 1.7 mm (EN AW-6060 T60).
Stufenlos verstellbare Lamellen seitlich geschlossen Stärke 1.0 mm.
Verbindungen: Lamellen zur Zugstange und Lamellenlager mittels Kunststoffteilen.
Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und die Glanzgrade Seidenglanz und feinstruktur matt.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.1' (10. Oktober 2013), Prüfbericht '0898.05' (3. Juli 2019); p+f expert ag: Gutachterliche Stellungnahme 'GU 108.1' (8. Mai 2025)

VKF Prüfbestimmungen 15 Fenster- und Türladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2025
Ersetzt Dokument vom 01.12.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit Mechanik
Lichtabschirmung Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch