



Protection contre la grêle AEAI n° 24395

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit Vista B75

Description Volet formé de profilés en aluminium extrudé (EN AW-6060 T60).
Lamelles larges de 75 mm inclinables en continu, fermées sur le côté.
Liaisons lamelles - logement et lamelles - barre de réglage au moyen de pièces en plastique résistantes à la lumière et aux intempéries.
Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®.
Surface mate avec une structure fine.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.1' (10. Oktober 2013), Rapport d'essais '0898.05' (3. Juli 2019); p+f expert ag: Rapport d'expertise 'GU 108.1' (8. Mai 2025)

Conditions d'essais AEAI 15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 2*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 05.09.2025
Remplace l'attestation du 01.12.2019

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:
Translucidité Mécanique
Protection de lumière Étanchéité