Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 24395

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe	135 - Façade - Volets
Produit	Vista B75
Description	Volet formé de profilés en aluminium extrudé (EN AW-6060 T60). Lamelles larges de 75 mm inclinables en continu, fermées sur le côté. Liaisons lamelles - logement et lamelles - barre de réglage au moyen de pièces en plastique résistantes à la lumière et aux intempéries. Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®. Surface mate avec une structure fine.
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.1' (10. Oktober 2013), Rapport d'essais '0898.05' (3. Juli 2019); p+f expert ag: Rapport d'expertise 'GU 108.1' (8. Mai 2025)
Conditions d'essais AEAI	15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 2*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.
Durée de validité	31.12.2029
Date d'édition	09.06.2026
Remplace l'attestation du	05.09.2025

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	Mécanique
Protection de lumière	Étanchéité