



VKF Hagelschutz Nr. 25286

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Deutschland

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Deutschland

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher E58 SL®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 290 x 465 mm.
Decklänge: ca. 325 — 355 mm, Mittlere Deckbreite: ca. 243 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: Oberfläche farbig engobiert.
Produktionswerk 1: Neufahrn (alle erhältlichen Farben auf naturroten Scherben).
Produktionswerk 2: Teistungen (alle Farben auf gefärbten Scherben).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Gutachterliche Stellungnahme '318081402-1' (30. Juli 2019), Prüfbericht
'118_1027_003' (10. Februar 2014)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026 **Ausstellungsdatum** 19.12.2025 **Ersetzt Dokument vom** 26.06.2020 **Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen**



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch