



Protection contre la grêle AEAI n° 25286

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher E58 SL®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 290 x 465 mm.
Longueur de couverture: env. 325-355 mm, largeur moyenne de couverture: env. 243 mm.
L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Couleur: surface engobée colorée.
Usine de production 1: Neufahrn (toutes les couleurs disponibles sur tuiles rouge nature).
Usine de production 2: Teistungen (toutes les couleurs sur tuiles colorées).

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'expertise '318081402-1' (30. Juli 2019), Rapport d'essais
'118_1027_003' (10. Februar 2014)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 27.05.2026
Remplace l'attestation du 19.12.2025

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4